



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, [www.78.mchs.gov.ru](http://www.78.mchs.gov.ru)

Управление по Кировскому району

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

Предписание № 30-1 - 349/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 254 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 254 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198261, г. Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д. 9, лит. А; ИНН 7805149253, ОГРН: 1027802726050.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого

возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника управления – начальника ОНДПР Кировского района управления по Кировскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефремова К.В., от 24.09.2020 года № 30-1-349

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «13» октября 2020 г. по «23» октября 2020 г., Свичкаревым Александром Евгеньевичем – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Прохоровичем Дмитрием Валерьевичем – старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка объекта защиты – общеобразовательное учреждение (высокого риска), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д. 9, лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
|       |  |   |  |  |



| 1. | 2.  | 3. требования которого (-ых) нарушены   | 4.           | 5. |
|----|---|---|--------------|----|
| 1  | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии при имитации пожара, путем воздействия имитатора дыма «SOLO» система не запускается. (фактически старая система демонтирована, производится монтаж новой)   | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390) п. 61; | 01.09.2021г. |    |
| 2  | Система автоматической пожарной сигнализации объекта находится в неисправном состоянии, а именно: при имитации пожара, путем воздействия имитатора дыма «SOLO» на дымовые пожарные извещатели, расположенные в коридоре на 1 этажа здания, сигнал на пульт приемно-контрольный не поступает. (фактически старая система демонтирована, производится монтаж новой) | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390) п. 61; | 01.09.2021г. |    |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;